



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Владимирской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 33240041000110549086 Управление Роспотребнадзора
по Владимирской области « 15 » 05 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Варакиным Ярославом Сергеевичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Муромцевская средняя
общеобразовательная школа", Владимирская обл., Судогодский район, п. Муромцево,
ул. Школьная, д.15, ИНН 3324009432, ОГРН 1023302752494.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В спортивном зале, в спортивных раздевалках для девочек и мальчиков, в помещениях пищеблока для мытья посуды обнаружены повреждения поверхностей стен и потолка, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2021года пункт 2.5.3. (Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств).

В помещениях пищеблока имеются повреждения пола, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2021года пункт 2.5.2. (Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.)

Лампы в классах имеют разный спектр светоизлучения, что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2021года пункт 2.8.5 (Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.).

Установлено не соответствие уровней искусственной освещенности в учебных кабинетах 5б; 2б; 3а требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г. (протокол № 33-94/0633-01-24 от 23.04.2024г. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Устранить дефекты стен и потолка в помещениях.
Срок: до 15.01.2025г.
- 2) Устранить повреждения пола на пищеблоке.
Срок: до 15.01.2025г.
- 3) Использовать в помещениях лампы одного светоизлучения и типа.
Срок: с 15.05.2024г. и постоянно
- 4) Поднять уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах до гигиенического норматива.
Срок: до 15.01.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Муромцевская средняя общеобразовательная школа", Владимирская обл., Судогодский район, п. Муромцево, ул. Школьная, д.15.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по адресу: г.Владимир, ул.Офицерская, д.20 тел./факс 54-07-92 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» 01. 2025 года, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Я. С. Варакин

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 05 2024 г.

(подпись)

Л. С. Чижикова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
